



REZ A-A

POZNÁMKA:

- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE V HLOUBCE MIN 1 200 mm OD UPRAVENÉHO TERÉNU, V PŘÍPADĚ PROVÁDĚNÍ TERÉNNÍCH ÚPRAV PO OBDOBÍ MRÁZU NUTNO ZÁKLADOVOU SPÁRU PROVĚST V HLOUBCE 1 200 mm OD PŮVODNÍHO TERÉNU.
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE PŘED BETONÁŽÍ PŘEZÁRA TECHNICKÝM DOZOREM STAVBY PŘED ZABETONOVÁNÍM BUDE PO OBVODĚ STAVBY DO ZÁKLADOVÝCH PASŮ(MIN 100mm NAD JEHO DNO) VLOŽEN ZEMNÍ PÁSEK FAZN 30/4 mmS VÝVODY FAZN PR. 10 mm NAD TERÉN VÝVOD NAD TERÉN BUDE CHRÁNĚN PROTI KORÓZI MIN. 100 mm V BETONU A 200 mm MIMO BETON.
- VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT BEZPROSTŘEDNĚ PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADŮ, V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ KLIMATICKÝMI VLIVY - SILNÝ DĚŠŤ - STOUJÁ VODA V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE, PO ZASCHNUTÍ BUDE ZÁKLADOVÁ SPÁRA PROHLUBĚNÁ RUČNĚ 100 mm.

Ⓐ -OCELOVÁ SVAŘOVANÁ SÍŤ 6.0/100 - 6.0/100 mm (VZTUŽENÍ PODKLADNÍHO BETONU V CELE PLOŠE PŘI SPONNÍM LČ)

- ZDVO YONG P4-500 375x249x493mm
- BETON B15
- BETON B15
- ROSTLÁ ZEMINA



VYPRACOVAL: Ing. Václav Hrdý	PROJEKTANT: Ing. Rostislav Čech	FORMÁT A3
STAVEBNÍK: Obec Malešovice, Malešovice 50, 66465 Malešovice	Obec Malešovice, Malešovice 50, 66465 Malešovice	
SKLAD ÚDRŽBY OBCE MALEŠOVICE		MĚŘÍTKO 1:50
NA POZEMKU p.č. 1146/33		Č. VÝKRESU 2
ZÁKLADY		