

# Péče o vodoměr

Vodoměr z Vaší strany nepotřebuje žádnou zvláštní péči. Přesto má své velké nepřátele, kterými bývá zima a mráz. Takto poničený vodoměr Vám může způsobit velké starosti, zejména únik vody z poškozené přípojky ( v případě chatařů a chalupářů to mohou být desítky i stovky m<sup>3</sup> vody), finanční škody na Vašem majetku, finanční náhrada za poškozený vodoměr atd. Proto prosím prevenci předcházejte zbytečným škodám.

Dle [zákona č. 274/2001 Sb.](#), o vodovodech, kanalizacích pro veřejnou potřebu odpovídají za stav a ochranu vodoměru odběratelé, resp. vlastníci připojené nemovitosti.

**Z tohoto důvodu je Vaší povinností:**

- chránit vodoměr před mechanickým i tepelným poškozením
- zajistit k němu bezpečný přístup zaměstnanců provozovatele – M.I.S. spol. s r.o. k pravidelným výměnám a odečtům stavů
- dbát o to, aby nedošlo k poškození plomby prokazující úřední ověření vodoměru a montážní plomby na jeho šroubení.

## Ochrana vodoměru proti mrazu

**Je-li Váš vodoměr umístěn ve venkovním prostoru (šachtě), neopomeňte provést následující opatření:**

- šachtu pečlivě zavřete
- poklop šachty přikryjte tepelnou izolací (polystyren apod.)
- vodoměr opatřete tepelnou izolací v případě zvlášť silných mrazů (pokud je vodoměr usazen v nezámrazné hloubce – alespoň 1,2 m pod terénem, není izolace nutná)

**Je-li Váš vodoměr umístěn uvnitř nemovitosti:**

- ochraňujte potrubí vystavená mrazu, stejně jako vlastní vodoměr, pomocí vhodných izolačních materiálů, nejlépe omotáním nenasákavými stavebními izolacemi, atd.
- prostor, kde je vodoměr umístěn, dobře uzavřete proti vnikání chladného vzduchu zvenčí - například rozbité sklepní okénko a průvan mohou v mrazivých dnech být příčinou zamrznutí a poškození vodoměru. **Jako tepelnou izolaci zásadně nepoužívejte materiály, které mohou navlhnout.**

Pro majitele rekreačních objektů (chaty, zejm. bez vodoměrných šachet, atd.), kde je předpoklad nedodržení podmínek pro vhodné umístění vodoměru před účinky mrazu, je možné objednat na provoz vodovodů Protivanov uzavření odbočení z hlavního řadu, demontáž vodoměru a zaplombování. Na jaře pak jeho zpětnou montáž.

**Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, v souladu se [zákonem č. 274/2001 Sb.](#) hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel.**

Odběratel je dle zákona povinen informovat naši společnost při jakémkoliv problému s vodoměrem či vodoměrnou soustavou. Nikdy nesmí do celé soustavy či jen vodoměru zasahovat sám, bez přítomnosti zaměstnanců provozní společnosti M.I.S. spol. s r.o.

Při jakémkoliv výše popsaném problému prosím informujte naše pracovníky na těchto číslech:

**V pracovní době (6:00 – 15:00)**

**Provoz vodovodů                      582 399 214                      603 580 148**

**V mimopracovní době (15:00-6:00)**

**Dispečink služba                      603 580 265**